



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
 Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
 Prosecká 611/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
 Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017
 Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKŮ

č. 204/C5a/2019/080-021426

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 158/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Jednokřídlé a dvoukřídlé dřevěné plně a prosklené požární a kouřotesné uzavěry

jsou ocelné kazetové nebo prosklené dveře, doplněné event. prvými bočními sloupky a nebo nadsvětelníkem, osazené do dřevěné obložkové nebo rámové zárubně nebo v případě kouřotesných uzavěří ocelově zárubně. Tyto dveře jsou určeny pro použití v interiéru, kde slouží jako požární, bezpečné kouřotesné a kouřotesné uzavěry. Klasifikace požární odolnosti a kouřotesnosti podle ČSN EN 13501-2: EI 15, EW30/ EI 15, EW30/ EI 15, EW30, resp. EI 30 (v závislosti na konstrukčním a materiálovém uspořádání). Konstrukce uzavěří jsou dřevěné DPA (podle ČSN 730510).

Zadatel výrobku:
Požární uzavěry, s.r.o.
 IČ: 2643712
 Adresa: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 – Běchovice
 Adresa výrobce: Hvozdíkovo nábřeží 38, 380 01 Vodňany
 Adresa zakazka: Z05 030008

Průzkumná společnost pro požární bezpečnost provedla požární zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a kvalitu.
 Výrobky výrobce splňují požadavky související se základními požadavky vyše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením č. 080-021426 ze dne 16. září 2019.

System řízení výroby odpovídá přítomné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 bod 3a vyše uvedeného nařízení vlády.

Notifikovaná osoba certifikuje, že podle výsledku certifikace č. 080-021426 ze dne 16. září 2019, který obsahuje závěry zjištění, ověření a výsledky zkoušek, zajištění podpis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku, je třeba pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává platným po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a vyše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo zřídit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu

Praha, 16. září 2019



Ing. Jaroslav Urban

Ing. Jaroslav Urban
 zástupce vedoucího autorizované osoby 204